

2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Sorszám	Berendezés megnevezése, típusa	Cél-hely, ahova dolgozik	Hely	M e n t e s t e s	Ü e m	G a z t ó l t e l	S z e l l ő z ő r e s t	Kar-ban- tartás száma évente	S z e l l ő z ő r e	J a n u á r	F e b r u á r	M á r c i u s	Á p r i l i s	M á j u s	J ú n i u s	J ú l i u s	A u g u s t u s	S z e p t e m b e r	O k t ó b e r	N o v e m b e r	D e c e m b e r	A karbantartási és (amely berendezéseknél ez feladata) a szivárgásvizsgálati feladatok díja 1 HÓNAPRA vonatkoztatva (teljesítési helyenként megadva) ⁸⁾	
Karbantartási időszak: 2026. 01. 01.- 2026. 12. 31.																							
ORSZÁGHÁZ																							
1.	Szellőztető ventilátor L-11, ROSENBERG ANDB L 630 9F1, 7,5 kW, Q= 10.000 m3/h	Szerver gépház	Szerver gépház	2	folyamatos		x	4		x			x			x			x				
2.	Csőventilátor +szűrő, frisslevegő ventilátor, ÖSTBERG CV100, a légesztőműhöz épített fűtődobozban paplanvezérelt	Szerverterem	Posta mögötti helyiség	1	folyamatos		x	4	2	x			x			x			x				
3.	Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw Split	Számítógéphálózati elosztóközpont	Számítógéphálózati elosztóközpont	2	folyamatos	<3	x	4		x			x			x			x				
4.	Fujitsu ASYG24LFCC	1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes	Főelosztó + szünetmentes helyiség	1	folyamatos	<3	x	4		x			x			x			x				
5.	Daikin RZQ71L8V1/FBQ71C8	1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes		1	folyamatos	<3	x	4		x			x			x			x				
6.	SAMSUNG multi-split MHI70FXEA4A, L9-6,9 kW	Központi fűtőmármű	Alagsor	3	szakaszos	<3	x	2		x						x							
7.	GEA CAIR plus 128.128. étterem légkezelő	Étterem	Konyha alatti pince	1	folyamatos	24/24	x	6	2	x		x		x		x		x		x			
8.	GEA GLRC 0302 AC 2 Folyadékhűtő			1	folyamatos		6		x		x		x		x		x		x		x		
9.	Fisher split FSOAJ-SU-181FE9, 5100W	Büfé	Büfé kiszolgáló rész	2	nyári			2					x						x				
10.	CAV S 06-022F szellőző ventilátor	Büfé	Étterem-mélypince	4	folyamatos			4		x		x				x			x				
10.	Fujitsu AUYG 14 LVL + Fujitsu AOYG 14 LAC2 4,5 kW	Posta	Alagsor posta, asztalosudvar	1	szakaszos	<3	x	2		x						x							
11.	Fisher split FSOAJ-PM-181BE2, 5275W	Orvosi rendelő	A osztály alagsor	1	nyári	<3	x	2		x						x							
12.	Camfil HEPA légisztitáló berendezés			1	folyamatos		x	1	1						x								
13.	Daikin RXS35K	Földszint Informatika	Földszint 39/A, L5 lépcsőház	1	nyári	<3	x	2		x						x							
14.	Airwell TR 40 légkezelő VESPER	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos		x	4	2	x			x			x			x				
15.	AIRWELL X 4650 AR 407/C Szekrény klíma	Könyvtár légkezelő 20.		1	folyamatos	24/24		4		x			x			x			x				
16.	UC 714 407C légkezelő kondenzátor	Könyvtári Szekrényklíma 21.		1	folyamatos		x	4		x			x			x			x				
17.	Airvent RKB1 800x500 elszívó ventilátor	Könyvtár nagyolvasó		1	folyamatos		x	4		x			x			x			x				
18.	Toshiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW	Könyvtár Műzeális állomány	Főlemezlet K11, kupola alatti kerengő	1	folyamatos	<3	x	2	2				x							x			
19.	Toshiba RAS-M10SKV-E	Könyvtár Földszint műzeális bemutató	Földszint dunai oldal K/05	2	szakaszos	<3	x	2	2						x					x			
20.	Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw	Örség monitorszoba	Földszint+ alagsor 118	2	folyamatos	<3	x	4	2	x			x			x			x				
21.	Daikin RX715V/FTX71GV	Örség pihenő	Földszint 97+ alagsor L18	1	nyári	<3	x	4		x			x			x			x				
22.	Daikin FNA50A9+BRCE89B 5 kW	Főlcem. 46.	Helyiségek feletti padlástér	1	nyári	<3	x	2					x						x				
23.	Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri	FŐE. 1-2.	Helyiség feletti padlástér	1	folyamatos	4	x	2		x						x							
24.	Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri			3	folyamatos		x	2	x						x								
25.	Olimpia Splendid Unico inverter 12 HP	FŐE. 4.		1	nyári	<3	x	2		x						x							
26.	GEA AT Plus 13,15 légkezelő	FŐE. 5. Munkácsy terem	Padlástér, Munkácsy felső gépház	1	folyamatos		x	4	2		x			x			x			x			
27.	Hygrotherm párástól			1	szakaszos		x	4				x			x			x			x		
28.	Galetti folyadék hűtő I.			1	folyamatos	<4		4				x			x			x			x		
29.	Galetti folyadék hűtő II.			1	folyamatos	<4		4				x			x			x			x		
30.	Galetti folyadék hűtő III.			1	folyamatos	<4		4			x			x			x			x			
31.	TTL Szellőző ventilátor I.		Alagsor L27, Munkácsy alsó gépház	1	folyamatos		x	4			x			x			x			x			
32.	TTL Szellőző ventilátor II.			1	folyamatos		x	4				x			x			x			x		
33.	GEA CAIR plus S-1 légkezelő			1	folyamatos		x	4	2		x			x			x			x			
34.	Hygrotherm párástól			1	szakaszos		x	4				x			x			x			x		
35.	Airwell monoblokk klíma	FŐE. 6. Szalon	FŐE. 6. Szalon	1	nyári	<3	x	2						x						x			
36.	Cascade Window monoblokk klíma			1	nyári	<3	x	2						x						x			
37.	Szanyó SAU-12M légkezelő	FŐE. 13. dohányzó	Padlástér	1	eseti		x	2	2				x						x				
38.	Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri	FŐE. 14-15.	Helyiségek feletti padlástér	1	folyamatos	4	x	2							x					x			
39.	Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri			3	folyamatos		x	2								x					x		
40.	Menega Adsolar 583201 Légkezelő	FŐE. 16. Ülésterem	Karbantartó helység alatti pince (Déli övóhely)	1	eseti	<3		12	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41.	Hygromatik C58-B elektromos párástól			1	eseti		x	4					x				x				x		
42.	BSH AXN 12/56/800 M-D ventilátor	FŐE. 17. Déli társalgó	Padlástér	2	szakaszos		x	2					x						x				
43.	Daikin FV60D7V1/R60D7B Split	FŐE. 20.		2	nyári	<3	x	2					x						x				

44.	Vadász, Gobelin teremhez kültéri elszívó ventilátor	FŐE. 23, Vadász, FŐE. 25, Gobelin terem	Tető	5	csefű		x	2			X				X			
45.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FŐE. 26.		2	nyári	2	x	2			X				X			
46.	Társalgói elszívó ventilátoregység, BSH AXN 12/56/800 M-D, Q=10.000 m³/h	FŐE. 28, Északl társalgó	Padlásstér	2	szakaszos		x	2			X				X			
47.	Airwell AQCL 30 Pack folyadékkezelő VESPER	FŐE. 32-36.	Helyiségek feletti padlásstér	1	folyamatos	70%		4			X			X		X		X
48.	LK-1 Eco Line 04 légkezelő			1	folyamatos		x	4	2		X			X		X		X
49.	LK-2 Eco Line 06 légkezelő			1	folyamatos		x	4	2		X			X		X		X
50.	Elektromos gőz fűtőtest, HYGRO MATIK HY1.05EMP			1	szakaszos		x	4			X			X		X		X
51.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split			1	nyári	4	x	2			X				X			
52.	Daikin RWLYQ8T vízűtéses VRV 25 kW	FŐE. 39.	F osztály alagsori gép ház	2	szakaszos	10.2		4			X			X		X		X
53.	Daikin légkezelő 5000 m³/h		F osztály alagsori gép ház	2	szakaszos		x	4	2		X			X		X		X
54.	Daikin RXYSQ10TMV1B légűtéses VRV 25 kW		Tető	2	szakaszos	17.1		4			X			X		X		X
55.	Daikin légkezelő 2500m³/h		Padlásstér	2	szakaszos		x	4	2	X				X		X		X
56.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FŐE. 42.		2	nyári	4	x	2						X		X		
57.	AEROPRODUKT Ecoline-08 építőelemes légkezelő	FŐE. 42-45.	Helyiségek feletti padlásstér	1	folyamatos		x	4	2		X			X		X		X
58.	Ferrol RMP IP 35.1 VB AB OM5 hőszivattyú			1	folyamatos	10.		4	2		X			X		X		X
59.	IQ monoblokkos parapelklíma 3,5 kW	FŐE. 46.		1	nyári	4	x	2						X			X	
60.	National CS-160YU23W5/CU-160Y23S split	FŐE. 49.		1	nyári	4	x	2						X			X	
61.	IQ monoblokkos parapelklíma 3,5 kW	FŐE. 59.		1	nyári	4	x	2						X			X	
62.	Unieco 12 F monoblokkos parapelklíma 2,7 kW	FŐE. 63.		2	nyári	4	x	2						X			X	
63.	Nyomó és szívó ventilátorok. 2 db BSH TLT AXO M-S 1120=26000m³/h, 9 db M-D 800=7200m³/h, 1 db M-D 630=6000m³/h, 1 db M-D 500=4500 m³/h	Általános szellőztetés	Mélypince	13	szakaszos		x	1						X				
64.	Rosenberg Airbox S40-10R	Kupolaterem	Alagor "C" osztály	2	nyári			2						X		X		
65.	Mitsubishi PUHY-EP300YNW-a VRF kültéri	Kupolaterem	C1 C2 C3 C4 futókamrák, alagor	2	nyári	28.1	x	2						X		X		
66.	Daikin RXYSQ8TMV1B mini VRV	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztzfolyosó, mélypince	3	nyári	16.2	x	2						X		X		
67.	Daikin FXSQ140A légszűrőszűrhető beltéri	Főemelet 9-11		3	nyári			2						X		X		
68.	Daikin RXYSQ10TMV1B mini VRV	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztzfolyosó, mélypince	1	nyári	7.	x	2						X		X		
69.	Daikin FXSQ80A légszűrőszűrhető beltéri	Főemelet 9-11		2	nyári			2						X		X		
70.	Daikin RZASG-100MY1 SkyAir kültéri	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztzfolyosó, mélypince	1	nyári	4.75		2						X		X		
71.	Daikin FBA-100A SkyAir légszűrőszűrhető beltéri	Főemelet 9-11		1	nyári			2						X		X		
72.	Axiálventilátor (18 000 m³/h)	Mélypince	Mélypince A osztály	2	folyamatos			4			X			X		X		
73.	Rosenberg Airbox S40-10R légkezelő	TV stúdió	Alagor Tv stúdió műgötti helyiség	1	folyamatos			4			X			X		X		
74.	Airvent VENT-415 Ecowatt	TV stúdió		1	folyamatos			4	2	X				X		X		

99.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	Dunai oldalon található irodák	Dunai oldal, 1-es ütem	198	folyamatos	x	3			X				X			X		
100.	CAIROX - forgódobos hővisszatérő légkezelő	III. tárgyaló	Füldsínt rekreációs terület szell.géph.	9	időszakos	x	4	2		X				X			X		
101.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő 1.307 kW	Parapet fan-coilok, déli oldal		1	nyári	2245	2							X			X		
102.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő 1.307 kW	Parapet fan-coilok, déli oldal	Pince hűtőgépház	1	nyári	2245	2							X			X		
103.	GÜNTNER S-GVH kondenzátor I.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő I.	Déli udvar	1	nyári	x	2							X			X		
104.	GÜNTNER S-GVH kondenzátor II.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő II.		1	nyári	x	2							X			X		
105.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	Déli részen található irodák	Déli oldal, 2. ütem	226	folyamatos	x	3			X				X			X		
106.	YORK YCRE B 080 SB50 folyadék hűtő 932 kW	Parapet fan-coilok, északi oldal	Pince hűtőgépház	1	nyári	19	2							X			X		
107.	GÜNTNER GFV kondenzátor I.	YORK YCRE B 080 SB50 folyadék hűtő	Északi udvar	1	nyári	x	2							X			X		
108.	GÜNTNER GFV kondenzátor II.	YORK YCRE B 080 SB50 folyadék hűtő		1	nyári	x	2							X			X		
109.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	északi részen található szobák	északi oldal 3. ütem	145	folyamatos	x	3			X				X			X		
110.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	északi és keleti részen található irodák	északi, keleti oldal 4. ütem	219	folyamatos	x	3			X				X			X		
111.	Toshiba RAS 5M34S3 AV-E	Telefonközpont/felállomás	Telefonközpont/pince	2	folyamatos	< 3	x	12	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112.	Mitsubishi split, MUZ-GF7VE, 7,1 kW	0,4 kv-os elosztó	pince	1	folyamatos	< 3	x	4		X				X			X		
113.	EPCOOP EB-F-HSO "6" légkezelő	Étterem	Étterem átjáró telefonközpont felé	1	folyamatos	x	6	2		X				X			X		
114.	ALKO THERM F743	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti	x	1	2						X			X		
115.	ALKO THERM ATU 12x12 légkezelő	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti	x	4	2						X			X		
116.	YORK-YCAR 120-38/B folyadék hűtő	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti	321,6	4			X				X			X		
117.	ALKO Fan-coilok	556,562,567,569		12	eseti	x	2							X			X		
118.	Blue-Box Fan-coilok, H2O-472, 0,116 kW	512,515,520,528,532		15	eseti	x	2							X			X		
119.	WOLF KG 100 légkezelő	7. emeleti tárgyalók	Padlás	1	nyári	x	4	2					X			X		X	
120.	AERMIEC folyadék hűtő I.	WOLF KG 100 légkezelő	Padlás	1	nyári	8,25	2							X			X		
121.	AERMIEC folyadék hűtő II.	WOLF KG 100 légkezelő	Padlás	1	nyári	16,5	2							X			X		
122.	Airvent B20462 légkezelő	Férfi öltöző	Pince asztalos műhely	1	szakaszos	x	2	2						X			X		
123.	Airvent B20490 légkezelő	Női öltöző	Pince tartózkodó mögött	1	szakaszos	x	2	2						X			X		
124.	GENEX split	pince, tartózkodó	Pince	2	nyári	5,3	x	3						X			X		
125.	ACSON ACK 30 AW + 4LC 30CW	mosoda	Pince	2	nyári	4,5	x	1						X			X		
126.	EICHLER COMPACT 400 légfüggöny	Főbejárat bal		2	eseti	x	1										X		
127.	EICHLER COMPACT 400 légfüggöny	Főbejárat jobb		2	eseti	x	1										X		
128.	EICHLER THCP 100 légfüggöny	Északi udvar kijárta, 005		1	eseti	x	1										X		
129.	Atrix Dablex 1500 Multi Eco V légkezelő	Rekreációs terület	Fsz. 003	2	folyamatos			4	2				X			X		X	
130.	Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA3	Rekreációs terület	Déli udvar	1	folyamatos	1,1							X			X		X	
131.	Mitsubishi PUHZ-ZRP125 YKA3	Rekreációs terület	Déli udvar	1	folyamatos	1,2							X			X		X	
132.	York YMKY mennyezeti FC beltéri	Rekreációs terület	rekreációs terület	7	folyamatos	1,2							X			X		X	
133.	RED-RING TGT 400-2D - elszívó ventilátor 6000 m3/h	Vizesblokkok	Padlás	4	folyamatos									X			X		
134.	Rosenber AirBox F40-1110 - légkezelő	Konyha	padlás	1	folyamatos	5,23								X			X		X
Berendezésszám:					879														

BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:

514 900,00 Ft

BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

6 178 800,00 Ft

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARÁZS

135.	Rittal SK3311.430	Lampertz terem	4	folyamatos	202,8	x	12	4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136.	Rittal SHVN 15/5 V/H kondenzátor		4	folyamatos	x	x	12			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137.	Párhuzamos berendezés, HIDROS 1DHo.073S-2D, 1,45 kW	Lampertz előtér	1	eseti	x	2							X				X		
138.	Elektromos párhuzamos 20 l/h Nordman		1	eseti	x	2							X				X		
139.	LG UU24W246D	UPS helyiség légkezelő direkt elpárolgató	196	folyamatos	2,8	x	4	4			X			X			X		
140.	LG ARUN401S2A	Parlament múzeum	102/2	folyamatos	7,5			4	2				X			X		X	
141.	Airwell AWAU-YUD060-H13		1	folyamatos	7,5			6	2			X		X		X		X	
142.	Airwell AWAU-YUD060-H13		1	folyamatos	7,5			6	2			X		X		X		X	
143.	Airwell AWAU-YUD060-H13		1	folyamatos	7,5			6	2			X		X		X		X	
144.	Airwell AWAU-YUD060-H13		1	folyamatos	6,1			6	2			X		X		X		X	
145.	Mitsubishi SUZ-KA35VA4	0,4kV helyiség	161	folyamatos	1,23	x	4					X		X		X		X	
146.	Airwell AWAU-YBDE09-H11	Tér világítás hsz.	162	folyamatos	1,1	x	4					X		X		X		X	
147.	LG UVNH 18 GJLA2	153 erősáramú elosztó	153	folyamatos	1,1	x	4					X		X		X		X	
148.	Fisher FSOIF-180CE3	Épületfelügyeleti hsz.	224/b	folyamatos	4,3	x	4					X		X		X		X	
149.	Daikin FTXC50V1B	UPS tartalék hűtés	159	folyamatos	1,1	x	4					X		X		X		X	
150.	LG UU18W UE2	120 UPS helyiség	120	folyamatos	1,4	x	4					X		X		X		X	
151.	LG UU18W UE2	Látogatóközpont szerviz helyiség	132/2	folyamatos	1,4	x	12					X	X	X	X	X	X	X	X
152.	LG E09EK	Látogatóközpont szerviz, erősáramú helyiség	132/1	folyamatos	0,1	x	12					X	X	X	X	X	X	X	X
153.	Daikin PDXM50P4V1B			folyamatos	4,3	x	4					X		X		X		X	
154.	LG E09EK	274 lift gépház	274	folyamatos	0,1	x	4					X		X		X		X	
155.	FC csoportjel, készülék																		
156.	FC 115, UtaCom 295/01	111,114, 133/2	Képiselítő folyosó	2	folyamatos	x	4					X		X		X		X	
157.	FC 131/2, UtaCom 205/01	133/2	Ajándék bolt	4	folyamatos	x	4					X		X		X		X	
158.	FC 134/6, UtaCom 205/03	133/6	Kérvény	4	folyamatos	x	4					X		X		X		X	
159.	FC 133/1, UtaCom 205/03		Recepció	4	folyamatos	x	4					X		X		X		X	

